



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКНО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

13 мая 2019 г.

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 10626

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Амкарбытсервис"
2. **Юридический адрес:** 614000, Пермский край, г. Пермь, Стахановская ул, д. 4
3. **Наименование образца (пробы):** вода питьевая водопроводная из разводящей сети
4. **Место отбора:** MAOY "Школа-интернат № 85", г.Пермь, ул. Муромская, 32, Вода питьевая из крана для мытья столовой посуды на пищеблоке
5. **Условия отбора, доставки**
Время и дата отбора: 25.04.2019 12:00
Ф.И.О., должность: Полякова Н. А., Помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 25.04.2019 14:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб,
ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.,
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах..
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06069- Д от 22.01.2019
Заявление(заявка) № 288-ЦА от 17.01.2019
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** б.19.10626

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 10626 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 25.04.2019 14:15 дата выдачи результата 26.04.2019 15:29					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Полякова Н. А., Помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/ _____ / Щелчкова Е.А.

Подпись

(Ф. И. О.) 13 мая 2019 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 10626 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 10626 от 13 мая 2019 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Амкарбытсервис"
2. Юридический адрес: 614000, Пермский край, г. Пермь, Стахановская ул, д. 4
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая водопроводная из разводящей сети
4. Место, время и дата отбора: МАОУ "Школа-интернат № 85", г.Пермь, ул. Муромская, 32, Вода питьевая из крана для мытья столовой посуды на пищеблоке, 25.04.2019 12:00
5. Дополнительные сведения: Договор № КМ06069- Д от 22.01.2019
Заявление(заявка) № 288-ЦА от 17.01.2019
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 10626 "вода питьевая водопроводная из разводящей сети" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Врач по общей гигиене _____

Семенова О. П.

